

Odůvodnění Opatření obecné povahy pro akcelerační oblast AOV80 Ležky

Územní opatření se vztahuje k akcelerační oblasti **AOV80 Ležky**, vymezené ve Změně č. 2 územního rozvojového plánu. Územní opatření proto stanoví podmínky a zmírňující opatření pro výrobu energie z energie větru. **Důvody vymezení akcelerační oblasti v daném místě a pro daný typ obnovitelného zdroje jsou popsány v odůvodnění Změny č. 2 územního rozvojového plánu.**

Rozloha akcelerační oblasti je 362,9 ha (3,7 km²). Odhadovaný maximální celkový instalovaný výkon záměrů pro využití obnovitelného zdroje – energie větru umístitelných v této akcelerační oblasti je 31,5 MW. To znamená, že se odhaduje, že záměry OZE umístitelné v dané akcelerační oblasti mohou při optimálních podmínkách vyvinout špičkový elektrický výkon 31,5 MWp (megawattpeak).

Odhadovaný maximální celkový instalovaný výkon byl určen expertně na základě předpokládaného počtu věží větrných elektráren umístitelných při respektování stanovených podmínek a zmírňujících opatření a při technologicky vhodných rozestupech mezi jednotlivými věžemi do akcelerační oblasti, korekce počtu věží na základě předpokládané neefektivity jednotlivých záměrů a odhadovaného maximálního instalovaného výkonu jednotlivých věží vycházejícího z možností současných technologií. Odhadovaný maximální celkový instalovaný výkon je vyjádřen vztahem $P_{odh} [MW] = n_{věž} \times k_{neef} \times P_{věž} [MW]$, kde:

P_{odh} je odhadovaný maximální celkový instalovaný výkon záměrů umístitelných v akcelerační oblasti, vyjádřený v MW;

$n_{věž}$ je počet věží větrných elektráren, které lze prostorově distribuovat v daném území při vynechání těch částí akcelerační oblasti, pro něž umístění věží zapovídají stanovené podmínky a zmírňující opatření, a při dodržení vhodného rozestupu mezi věžemi, který byl pro účely odhadu stanoven na minimálně 750 m, což odpovídá cca pětinasobku průměru rotoru velké větrné elektrárny (běžný průměr rotoru je cca 140–160 m); pracovně byly prověřeny různé varianty rozmístění věží větrných elektráren v akcelerační oblasti s největším dosaženým počtem věží $n_{věž} = 9$.

k_{neef} je redukční koeficient vyjadřující předpokládanou neefektivitu budoucích záměrů s ohledem např. na omezení při lokalizaci záměrů způsobená majetkoprávními vztahy v území, použití věží s menším než očekávaným výkonem apod. Odborným odhadem byl stanoven na 0,70;

$P_{věž} [MW]$ je odhadovaný maximální instalovaný výkon jedné věže větrné elektrárny. S ohledem na současné dostupné technologie byl stanoven na 5,0 MW.

Dosažením do vzorce docházíme k hodnotě $P_{odh} = 9 \times 0,70 \times 5 = 31,5 \text{ MW}$.

Územní opatření se pořizuje společně se změnou územně plánovací dokumentace. O pořízení Změny č. 2 **územního rozvojového plánu** rozhodla vláda dne 22. 10. 2025 usnesením č. 811/2025.

Územní opatření schvaluje a vydává podle § 9 odst. 3 ZOZE orgán příslušný k vydání územně plánovací dokumentace, kterou se vymezuje nebo byla vymezena akcelerační oblast. Tímto orgánem je vláda ČR.

Pořizovatelem územního opatření je podle § 9 odst. 1 ZOZE pořizovatel územně plánovací dokumentace, kterou se vymezuje nebo byla vymezena akcelerační oblast. Tímto orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh územního opatření zpracovali v souladu s cíli a úkoly územního plánování

Ing. arch. Martina Kabelková, číslo autorizace ČKA 03 844, projektant oprávněný zpracovat územně plánovací dokumentaci,

Ing. Pavla Žídková autorizovaná osoba (osvědčení č.j.094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. MZP/2021/710/4653) podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Mgr. Zdeněk Frélich autorizovaná osoba (č.j. autorizace: 101346/ENV/09-3093/630/09 – prodlouženo rozhodnutím č.j. MZP/2024/630/2390 do 30.11.2029) dle § 45j zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Mgr. Karolína Bílá, Ph.D. autorizovaná osoba (č.j. autorizace MZP/2025/610/714) dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Mgr. Eva Volfová autorizovaná osoba (č.j. autorizace: OEKL/2808/05 – prodlouženo rozhodnutím č.j. MZP/2025/610/2575 do 3.10.2030) dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Územní opatření stanovuje v souladu s § 7 odst. 2 ZOZE a s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 38 a 39 stavebního zákona podmínky a zmírňující opatření pro povolení, provedení nebo užívání záměrů OZE.

Součástí těchto podmínek jsou také podmínky navržené za účelem vyloučení a zmírnění nepříznivých dopadů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví, na jejichž návrhu se spolu s projektantem podílela také osoba s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – Ing. Pavla Žídková, a osoba s autorizací podle § 45j zákona o ochraně přírody a krajiny – Mgr. Zdeněk Frélich.

Územní opatření mj. stanovuje všechny podmínky a zmírňující opatření, které se v době zpracování územního opatření jeví jako nezbytné pro adekvátní ochranu veřejných zájmů, které by jinak (v případě nevymezení akcelerační oblasti a nestanovení těchto podmínek) byly hájeny podmínkami stanovenými ve správních úkonech podle § 13 odst. 2 a 4 ZOZE.

Jako podklad pro návrh podmínek v územním opatření zajistil v předstihu orgán ochrany přírody (MŽP prostřednictvím zasmuvněného zpracovatele) zpracováním posouzení podle § 11 odst. 4 ZOZE. Expertní osobou zpracovatele byl Mgr. Michal Kešner, MSc. Posouzení bylo dokončeno k 10. 12. 2025. Posouzení pokrylo celou akcelerační oblast a zabývalo se výskytem volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť v posuzovaném území. Mezi dokončením posouzení a zahájením projednání návrhu územního opatření uplynula doba 5 měsíců.

K jednotlivým stanoveným podmínkám:

Podmínka v odst. 3.1 písm. a) je stanovena primárně k zajištění minimalizace vizuálních dopadů na krajinný ráz při současném umožnění výstavby kapacitních větrných elektráren. Nejvyšší bod akcelerační oblasti je ve výšce 439,7 m n. m. (vrchol v centrální části akcelerační oblasti), nejnižší pak leží ve výšce 335 m n. m. (na severu akcelerační oblasti u Blšanky). Převážná většina akcelerační oblasti se nachází ve výškovém rozmezí 370–420 m. n. m., čemuž by odpovídala výška horní úvratě rotoru maximálně 620–670 m. n. m. Na trhu je k dispozici vícero typů větrných elektráren o výšce od terénu po horní úvratě listů rotorů kolem 245 m, tedy s rezervou méně, než 250 m. Omezení výšky větrných elektráren zároveň znamená jistotu a předvídatelnost i z hlediska zajištění bezpečnosti letového provozu. Dále bylo při vymezování akcelerační oblasti v související změně ÚRP ověřeno, že do výšky 250 m nad terénem nebudou záměry v akcelerační oblasti patrné při pohledu ze severu na Zámek Krásný Dvůr, národní kulturní památku s rejstříkovým číslem USKP 261, který je vzdálený asi 12,1 km severně od akcelerační oblasti. Rovněž na prostor okolí Chyše se zámek a kostelem, indikované ve screeningu krajinného rázu, a na pohledy na ně se negativní vliv potenciálních VTE v akcelerační oblasti nepředpokládá. Nelze zcela vyloučit negativní vlivy na lokální hodnoty a dále na přírodní parky Horní Střela, kde se však předpokládá pouze minimální vliv, a Jesenicko.

Podmínka v odst. 3.1 písm. b) je stanovena za účelem ochrany nemovitých kulturních památek a nepřekročení přijatelné míry vlivu realizovaných úložišť elektřiny, která splňují definici záměru OZE, na krajinný ráz. Zařízení pro ukládání elektřiny mají obvykle podobu jednoho nebo více lodních kontejnerů, často v oploceném areálu, přičemž kapacita jednotlivých realizovaných úložišť, a tím i jejich plošná výměra, se v posledních letech dynamicky zvyšuje. Z toho důvodu je stanovena limitní plošná výměra areálů se stavbami/zařízeními pro skladování elektřiny, a to jednak pro jednu VTE, a rovněž pro

celou akcelerační oblast dohromady. Výškový limit je stanoven primárně jako pojistka proti stohování kontejnerů do výšky, což je jev známý z kontejnerových překladišť, který by ovlivnil estetické kvality území nevhodným způsobem. Je stanoven dostatečně vysoko na to, aby jej jednotlivý kontejner i při osazení na soklu na mírně svažitém terénu bez obtíží splnil, a aby umožnil i jiné, krajinářsky citlivější řešení, např. umístění zařízení pro skladování elektřiny v budovách s jinou než rovnou střechou.

Podmínka v odst. 3.1 písm. c) je komplementární k ostatním požadavkům zaměřeným na ochranu krajinného rázu. Jejím hlavním účelem je minimalizace negativních vizuálních dopadů a rušivých vlivů souvisejících s realizací záměru, zejména pak zajištění harmonického začlenění vedlejších staveb elektrárny do stávající krajinné struktury. Podmínka sleduje cíl zachovat krajinný ráz zemědělsky extenzivně obhospodařované horské krajiny, z tohoto důvodu je kladen důraz na:

- Použití matných povrchových úprav – ty mají eliminovat odlesky a vizuálně rušivé jevy za slunečního počasí.
- Volbu tlumených, přírodních a neutrálních odstínů u vedlejších staveb a technických prvků – cílem je dosažení vizuálního souladu s okolní krajinou a potlačení kontrastů.

Pohledově exponovaný charakter lokality, zejména ze sídel Drahonice, Přibenice, Stebno, Malměřice, Ležky a Řepany, vyžaduje obzvláště citlivý přístup k umisťování stavebních a technických prvků. Výše uvedené požadavky jsou proto nezbytné k ochraně estetických a kulturních hodnot území, k udržení integrity krajinného rázu a k naplnění principů udržitelného rozvoje.

Podmínka v odst. 3.1 písm. d) je komplementární k dalším podmínkám z oblasti ochrany krajinného rázu a jejím smyslem je zajistit, aby v akcelerační oblasti nebyly v souvislosti s výstavbou záměrů OZE prováděny terénní úpravy, které by výrazným způsobem měnily dosavadní morfologii terénu. Podmínka má rovněž pozitivní vliv na zajištění minimalizace dopadů výstavby záměrů OZE na vodní režim v území, a také ochranu zájmů ministerstva obrany na vymezení kuželů letového provozu a radioreléového vedení. Bod neomezuje povinnost investora respektovat právní úpravu ZPF a minimalizovat zábor ZPF.

Podmínka v odst. 3.1 písm. e) je stanovena za účelem ochrany provedených investic do půdy, přičemž se jedná zejména o zajištění funkčnosti stávajících funkčních meliorací. Na území akcelerační oblasti se nenacházejí žádná hlavní odvodňovací zařízení ani protierozní opatření. Existence plošně vymezených meliorací je pouze pravděpodobná, předpokládá se jejich nefunkčnost.

Podmínka v odst. 3.1 písm. f) je stanovena za účelem zachování funkční organizace zemědělského půdního fondu, zajištění přístupu vlastníků zemědělských pozemků k veřejně přístupné pozemní komunikaci a minimalizace odnětí pozemků ze ZPF.

Podmínka v odst. 3.1 písm. g) je stanovena za účelem zachování protierozních opatření, která byla vytvořena na základě rozhodnutí o pozemkových úpravách podle § 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, nebo na základě rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle § 3c zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Podmínka v odst. 3.1 písm. h) je stanovena za účelem ochrany hydrologických podmínek v územích, která mají charakter mokřadu (bez ohledu na to, jak jsou příslušné pozemky označeny v katastru nemovitostí) a na ochranu trvalých i občasných vodních toků. Vzdálenost min. 8 metrů od břehové hrany je stanovena s ohledem na provádění manipulace a údržby vodních ploch a toků a minimalizaci vlivů záměrů na pobřežní vegetaci. Podmínka cílí zejména na pozemky podél vodních toků, které zasahují do akcelerační oblasti: Ležecký potok, drobné vodní toky v jižní části akcelerační oblasti, případně pozemky podél Blšanky. Vztahuje se ale i na další pozemky v akcelerační oblasti, pokud by měly charakter mokřadu, trvalého či občasného vodního toku. Obecná ustanovení právních předpisů, která požadují minimalizaci zásahů do vodních poměrů v území bez ohledu na typ území (např. § 148 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, § 6 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů) tím nejsou dotčena.

Podmínka v odst. 3.1 písm. i) je stanovena za účelem ochrany skladebných prvků ÚSES. Vymezení akcelerační oblasti respektuje nadregionální a regionální biocentra tak, že se jim vyhýbá, s ohledem na měřítko a podrobnost vymezení v ÚRP se však nelze ve všech případech zcela vyhnout prvkům nižší hierarchické řady, tedy biocentrum lokálního ÚSES a všem biokoridorům. Biocentra jsou pro umístování záměrů OZE zcela nevhodná, biokoridorům je vhodné se vyhnout, nicméně nelze zcela eliminovat křížení liniové dopravní a technické infrastruktury s biokoridory, to je tedy povoleno, vliv na vymezení prvek ÚSES je v tomto případně minimální a jeho funkčnost nenarušuje.

Podmínka v odst. 3.1 písm. j) je stanovena za účelem ochrany ptáků a netopýrů, zejména na ochranu druhů: káně lesní (*Buteo buteo*), káně rousná (*Buteo lagopus*), orel mořský (*Haliaeetus albicilla*), krkavec velký (*Corvus corax*), výr velký (*Bubo bubo*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), luňák červený (*Milvus milvus*), netopýr velký (*Myotis myotis*), jejichž výskyt byl v zájmovém území prokázán a bezprostředním okolí. Podle biologického posouzení je u hnízdišť a potravních biotopů těchto druhů vhodné využít technických řešení k omezení rizika úrazů a mortality na vedení VN, z důvodu hnízdění na VTE nebo v důsledku kolize s lopatkami VTE. Přestože vymezení akcelerační oblasti respektovalo mapy citlivosti ptáků a akcelerační oblast je vymezena pouze v oblasti se středním a nízkým rizikem, oblasti s vysokým a extrémně vysokým rizikem byly vyloučeny, nebylo možné se vyhnout všem detekovaným místům výskytu citlivých, vzácných a ohrožených druhů ptáků.

Podmínka v odst. 3.1 písm. k) je stanovena za účelem ochrany veřejného zdraví, zejména s ohledem na nepřekračování stanovených hygienických limitů hluku. Hluková studie posoudí působení nejen nově umístovaného zdroje hluku, ale i kumulativní působení se všemi stávajícími nebo připravovanými stacionárními zdroji hluku v dotčeném území (nejen záměry OZE).

Podmínka v odst. 3.1 písm. l) je stanovena za účelem ochrany zdravých životních podmínek v obytné zástavbě sídel, v jejichž sousedství se akcelerační oblast rozkládá, zejména s ohledem na možné nepříjemné světelné efekty.

Podmínka v odst. 3.1 písm. m) je stanovena za účelem snížení stresového působení VTE na ptáky, jedná se zejména o druhy: káně lesní (*Buteo buteo*), káně rousná (*Buteo lagopus*), orel mořský (*Haliaeetus albicilla*), krkavec velký (*Corvus corax*), výr velký (*Bubo bubo*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), luňák červený (*Milvus milvus*), jejichž výskyt byl v zájmovém území a v bezprostředním okolí prokázán.

Podmínka v odst. 3.1 písm. n) je stanovena z důvodu omezení vlivu na hmyz jako kořist konkrétních dotčených druhů ptáků.

Podmínka v odst. 3.1 písm. o) nebyla stanovena.

Podmínka v odst. 3.1 písm. p) je stanovena za účelem ochrany technické infrastruktury celostátního významu a minimalizace množiny v úvahu přicházejících dopadů, které může mít realizace záměrů OZE včetně jejich napojení na distribuční síť elektrické energie. Akcelerační oblastí prochází vedení tranzitního plynovodu, které je třeba ochránit před nevhodnými zásahy.

Podmínka v odst. 3.1 písm. q) je stanovena za účelem ochrany technické infrastruktury a minimalizace množiny v úvahu přicházejících dopadů, které může mít realizace záměrů OZE včetně jejich napojení na distribuční síť elektrické energie. Akcelerační oblastí prochází několik vedení vysokého napětí, které je třeba ochránit před nevhodnými zásahy.

Podmínka v odst. 3.1 písm. r) je stanovena za účelem koordinace umístovaných VTE se záměry, vymezenými v ÚRP. Akcelerační oblastí prochází koridor DS6 (Koridor dálnice D6 úseky Nové Strašecí – Karlovy Vary, Cheb – hranice ČR/Německo (–Bayreuth)), jehož vymezení je třeba respektovat, dokud nebude záměr realizován.

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) je stanovena z důvodu ochrany VKP údolní niva toku Blšanka. Podle § 4, odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Na tuto nivu jsou vázány zachovalé přírodní biotopy, zejména údolní jasanovo-olšové luhy (biotop L2.2).

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) bod 1. je stanovena z důvodu ochrany VKP údolní niva a ochrany přítomných přírodních biotopů a za účelem snížení záboru projektu ve VKP na minimum.

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) bod 2. je stanovena z důvodu ochrany VKP údolní niva a ochrany přírodních biotopů. Důraz je kladen na prostorovou optimalizaci projektu a všech jeho součástí, která vede k omezení kácení dřevin.

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) bod 3. je stanovena na ochranu hnízdění ptáků s odkazem na § 11 odst. 2 ZOZE ve spojení s § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácením dřevin mohou být dotčeny některé citlivé či zvláště chráněné druhy, např. káně lesní (*Buteo buteo*).

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) bod 4. je stanovena s cílem předejít změnám hydrologických poměrů v krajině, zpomalit povrchový odtok a snížit riziko ovlivnění vodních biotopů zvláště chráněných druhů živočichů.

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) bod 5. nebyla stanovena.

Podmínka v odst. 3.1 písm. s) bod 6. je stanovena z důvodu ochrany přírodních biotopů (biotopy L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy), jejichž stav nesmí být výrazně zhoršen (dle odst. 11 čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2024/1991 o obnově přírody), Tyto biotopy tvoří významná refugia biodiverzity v jinak intenzivně zemědělsky obdělávané krajině. V případě zničení nebo ovlivnění těchto biotopů je stanoven požadavek na náhradu v 1,5násobku původní rozlohy z důvodu prodlevy mezi poničením biotopu a ustavením nového biotopu do stavu, který bude poskytovat dotčeným druhům obdobné prostředí.

Podmínka v odst. 3.1 písm. t) je stanovena z důvodu ochrany VKP les v oblastech jižně od Ležeckého potoka a západně od Mlýnského vrchu. Podle § 4, odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Na rozsáhlé lesní porosty jsou vázány zvláště chráněné druhy živočichů, například výr velký (*Bubo bubo*).

Podmínka v odst. 3.1 písm. t) bod 1. je stanovena z důvodu ochrany VKP les a ochrany biotopu zvláště chráněných a citlivých druhů. Podmínka vyloučení dočasného záboru a výstavby rozsáhlejších areálů typu bateriového úložiště nebo rozvodu je v těchto plochách stanovena za účelem snížení záboru projektu v lesních plochách na minimum. V těchto plochách je však možné umístit VTE, vést vyvedení výkonu nebo obslužnou komunikaci.

Podmínka v odst. 3.1 písm. t) bod 2. je stanovena z důvodu ochrany VKP les a ochrany biotopu zvláště chráněných a citlivých druhů. Důraz je kladen na prostorovou optimalizaci projektu a všech jeho součástí, která vede k omezení kácení dřevin.

Podmínka v odst. 3.1 písm. t) bod 3. je stanovena na ochranu hnízdění ptáků s odkazem na § 11 odst. 2 ZOZE ve spojení s § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácením dřevin mohou být dotčeny některé citlivé či zvláště chráněné druhy, např. káně lesní (*Buteo buteo*).

Podmínka v odst. 3.1 u) je stanovena s ohledem na zvýšenou ochranu půd s I. a II. třídou ochrany a zásadu přednostního využívání méně kvalitní zemědělské půdy dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Přesné umístění VTE a související infrastruktury nelze na úrovni územního opatření předjímat, proto podmínka nevylučuje dotčení půd s I. a II. třídou ochrany absolutně, ale omezuje je na případy, kdy je takové dotčení technicky nezbytné a nelze zvolit šetrnější řešení v rámci akcelerační oblasti. Zásada preference méně kvalitní zemědělské půdy se současně neuplatní pouze ve vztahu k I. a II. třídě ochrany, ale přiměřeně i při výběru mezi ostatními třídami ochrany, pokud jsou varianty umístění z hlediska funkčnosti a dopadů na jiné veřejné zájmy rovnocenné.

Podmínka v odst. 3.1 v) je stanovena v souladu s obecnými zásadami ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 13 odst. 2 lesního zákona). Sledovaným účelem předmětné podmínky je zabránění nadměrné fragmentaci lesních komplexů, respektive zamezení situacím, kdyby v důsledku nevhodného umístění záměru v rámci akcelerační oblasti docházelo ke vzniku lesních pozemků

o rozloze či tvaru neumožňujícího lesní hospodaření (§ 12 odst. 2 lesního zákona). Požadavek na minimalizaci záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa a předností užití pozemků méně významných z hlediska lesního hospodaření (bezlesí) pak reflektuje veřejný zájem na zachování lesa a jeho funkcí, jejichž plnění je primárně vázáno na existenci stabilních lesních porostů. K umísťování obslužných komunikací na pozemky určené k plnění funkcí lesa by mělo být přistupováno pouze v odůvodněných případech a za předpokladu, že nebude možné využít stávající cestní sítě. Uvedené omezení sleduje nejen ochranu lesních komplexů před jejich nadměrnou fragmentací, ale zejména předchází nevhodným zásahům do tzv. porostního pláště jehož zachování je nezbytné z hlediska ochrany navazujících lesních porostů před negativním působením biotických a abiotických škodlivých činitelů. V případě bateriových úložišť jejich přednostní umísťování mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa, respektive mimo ochranné pásmo lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona), reflektuje technická specifika těchto zařízení a předchází vzniku situací kdy by muselo být přistoupeno k omezení lesního hospodaření v důsledku stanovení takzvaných zabezpečovacích opatření ve smyslu § 22 odst. 1 lesního zákona.

Podmínka v odst. 3.1 w) je stanovena s ohledem na skutečnost, že investoři musí splnit stanovené podmínky a zmírňující opatření a vyhodnocení jejich splnění vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Biologický dozor ve fázi přípravy a realizace je stanoven s cílem eliminovat nebo významně snížit negativní vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a přítomné přírodní biotopy (ve smyslu Katalogu biotopů ČR). Biologický dozor tak ve spolupráci s investorem, resp. projektantem záměru upřesní a optimalizuje umístění záměru tak, aby na základě aktuálních informací a odborných znalostí byly dopady na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a přítomné přírodní biotopy vyloučeny nebo (jde-li např. více rozšířené či mobilní druhy) minimalizovány. Stejně tak (v návaznosti na podmínky stanovené v odst. 3.1 písm. h) upřesní lokalizaci a způsob provádění záměru ve vztahu k mokřadním a dalším vodou ovlivněným stanovištím.. V lesních porostech může umístění usměrnit mimo extrémní stanoviště, na nichž silně exponovaná poloha (hřebeny, vrcholy, příkré svahy) a nepříznivé půdní či klimatické podmínky vyvolávají zvýšené riziko vzniku eroze – jedná se o stanoviště definované edafickými kategoriemi Z, X, Y, J a dále stanoviště lesních typů s výrazným svahovým charakterem označené čtyřmístným kódem kdy poslední znak představuje písmeno „e“ a dále také vodou ovlivněná stanoviště definovaná edafickými kategoriemi L, U, V, O, P, Q, G, T a R. Informace o provádění biologického dozoru budou zapisovány do stavebního deníku (datum, počet druhů a jejich jedinců, provedené opatření). Investor OZE přizve, zejména v rámci kontrolních dnů stavby (jejichž harmonogram investor předá při zahájení stavby správnímu orgánu), místně příslušný orgán ochrany přírody, který bude v místě stavby OZE provádět kontroly plnění podmínek a zmírňujících opatření.

Podmínka v odst. 3.1 písm. x) eliminuje nežádoucí šíření invazních druhů rostlin. Narušení terénu během přípravných a stavebních prací a přesuny půdy a zemin v rámci staveniště mohou urychlit invazi těchto druhů – zvláště rizikové jsou zejména dlouhé liniové úseky výkopů pro vyvedení výkonu, které mohou sloužit jako cesta pro šíření a rozvoj populace.

Podmínka v odst. 3.2 písm. a) nebyla stanovena.

Podmínka v odst. 3.2 písm. b) je stanovena za účelem obecné ochrany ptáků a netopýrů, konkrétních evidovaných druhů, např. káně lesní (*Buteo buteo*), káně rousná (*Buteo lagopus*), orel mořský (*Haliaeetus albicilla*), krkavec velký (*Corvus corax*), výr velký (*Bubo bubo*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), luňák červený (*Milvus milvus*) a netopýr velký (*Myotis myotis*). Provoz VTE představuje určité riziko pro volně žijící ptáky a netopýry. Odpuzovače, případně zařízení pro identifikaci ptáků a následné zpomalení rotoru VTE mají schopnost výrazně snižovat mortalitu a zároveň umožnit výstavbu VTE i v oblastech se zvýšeným výskytem citlivých druhů. Přestože vymezení akcelerační oblasti respektovalo mapy citlivosti ptáků a akcelerační oblast je vymezena pouze v oblasti se středním a nízkým rizikem, oblasti s vysokou a extrémně vysokou citlivostí byly z návrhu vyloučeny, nebylo možné se vyhnout všem detekovaným místům výskytu citlivých, vzácných a ohrožených druhů ptáků.

Podmínka v odst. 3.2 písm. c) je stanovena za účelem obecné ochrany ptáků. Provoz VTE představuje určité riziko pro volně žijící ptáky. Monitoring je zaměřen na přímou mortalitu ptáků v důsledku kolize

The map shows the AOV80 area in the Jihomoravský kraj. The AOV80 boundary is marked with a purple line, the AOV81 boundary with a green line, and the AOV82 boundary with an orange line. The map includes various geographical features, roads, and settlements. The AOV80 area is located in the central part of the map, surrounded by the AOV81 and AOV82 areas. The map also shows the AOV80 area in the Jihomoravský kraj, which is a part of the AOV80 area in the Jihomoravský kraj.

Územní opatření je zpracováno v jednotném standardu dle § 36 odst. 3) vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

Toto opatření obecné povahy se podle § 173 odst. 1 správního řádu oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

7